

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Не во всех помещениях обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны, Правила противопожарного режима в РФ, п. 6;
2. Не определен порядок и сроки проведения противопожарных инструктажей и прохождения пожарно-технического минимума, Правила противопожарного режима в РФ, п. 3, абзац 3;
3. Места, специально отведенные для курения табака, не обозначены знаками «Место для курения», Правила противопожарного режима в РФ, п. 14, абзац 4;
4. На дверях помещений складского назначения не нанесены обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правила противопожарного режима в РФ, п. 20;
5. В помещениях не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в т. ч. электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями, Правила противопожарного режима в РФ, п. 22;
6. В помещениях пищеблока для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ, используется удлинитель, Правила противопожарного режима в РФ, п. 42 «з»;
7. Покрытие пола на путях эвакуации в общих коридорах выполнено из сгораемого материала (линолеум), Правила противопожарного режима в РФ, п. 33;
8. В помещении кастилянской расстояние от светильников до хранящихся товаров составляет не менее 0,5 метра (устранено в ходе проверки), Правила противопожарного режима в РФ, п. 343;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Не выявлено

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание № 51/1/41 от 31.05.2013г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заварунович Дамир Е А
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 31 » мая 2013 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)